

Abmessungen in "ins"(zoll)		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1 3/4"	2"	
Nennweite in "mm"		10	13	19	25	38	45	51	
Lfd.-Nr.	Schlauchname	Hersteller	Zulassungen (bis Monat/Jahr)			Innendurchmesser	Innenauskleidung	Außenbeschichtung	Bemerkung
1	PROFILINE-AQUA PLUS	Hozelock Tricoflex S.A., Vitry-le-Francois, Frankreich	Leitlinie UBA, entspricht Kat. A (07/2013)	DVGW- W 270 (04/2013)		13, 19, 25 mm	hellblaue PE-Innenseele	dunkelblau, (auch in rot und grün)	formstabiler Schlauch mit schwarzem Schriftzug "PROFILINE-AQUA PLUS KTW "A" und DVGW-W270"
2	RAUAQUA	REHAU AG + Co, Rehau	Leitlinie UBA, entspricht Kat. A (05/2011)	DVGW-W 270 (04/2011)	DVGW VP 549 (02/2011)	13, 19 mm	transparent, Gewebe und blaue Außenbeschichtung scheint durch	blau, (auch in dunkelrot und weiß)	formstabiler, blauer Polyethylenschlauch mit Schriftzug: "REHAU RAUAQUA Trinkwasser kalt DVGW W270/ KTW A", Schriftzug ist in das Obermaterial geprägt und besitzt die gleiche Farbe, schwer zu erkennen.
3	LILIE-NATIVE BY FITT	Lilie GmbH & Co. KG, Besigheim	Leitlinie UBA, entspricht Kat. A (08/2013)	DVGW-W 270 (07/2013)		10, 13, 19, 25 mm	weiss	weißer Schlauch mit roter oder blauer Linie	formstabiler Schlauch mit Schriftzug: "LILIE NATIVE BY FITT® -... - KTW / DVGW - W270 -..."
4	AQUAPAL	ContiTech Schlauch GmbH, Korbach	KTW Kat. A (10/2010)	DVGW- W 270 (02/2013)	DVGW VP 549 (02/2011)	8, 10, 13, 19, 22, 25...bis 100 mm	transparent, schwarze Schicht scheint durch	blauer Schlauch mit gelber Schlangenlinie	formstabiler Schlauch mit Schriftzug: "AQUAPAL Trinkwasserschlauch PN20 KTW "A" und DVGW-W270 geprüft"
5	AQUATEL	ContiTech Schlauch GmbH, Korbach	KTW Kat. A (10/2010)	DVGW- W 270 (02/2013)		8, 10, 13 mm und folgende	transparent, schwarze Schicht scheint durch	blau	formstabiler Schlauch mit Gewebeeinlage aus Stahl, Schwarzer Schriftzug: "AQUATEL ® Trinkwasser KTW A und DVGW W 270 Hochdruckschlauch DN ... PN ... bar MAX 70 °C"
6	AQUAFLEX	Manifattura Tubi Gomma S.p.A, Grisignano, Italien	KTW Kat. A (01/2010)	DVGW- W 270 (04/2013)		10, 13, 16, 19, 25...50 mm	weiss	blau oder schwarz	formstabiler Schlauch mit weißem Schriftzug "Aquaflex Trinkwasser (KTW-Inliner) DVGW-W270 Induflex"
7	AQUA / ADT-K	Manifattura Tubi Gomma S.p.A, Grisignano, Italien	KTW Kat. A (01/2010)	DVGW- W 270 (04/2013)		13, 19, 25 mm	weiss	blau-weiß	formstabiler Schlauch mit Schriftzug: "AQUA / ADT-K Class A KTW geprüft DVGW W 270 Foodquality FDA Foodquality BgVV"
8	SVB-TRINKWASSER	Manifattura Tubi Gomma S.p.A, Grisignano, Italien	KTW Kat. A (01/2010)	DVGW- W 270 (04/2013)		10, 13, 19, 25...50 mm	transparent, weisse Schicht scheint durch	blau	formstabiler Schlauch mit gelbem Schriftzug "SVB-TRINKWASSER"
9	LMW - AQUALINE	Semperit Technische Produkte GmbH & Co. KG, Österreich	KTW Kat. A (09/2009)	DVGW- W 270 (04/2014)		13, 19, 25 mm	transparent	blau	formstabiler Schlauch mit weißem Schriftzug: "Semperit S LMW - AQUALINE Trinkwasser PN 20 bar KTW A, DVGW-W270"
10	SUPER-AQUADUCT	Angus Flexible Pipelines, Oxfordshire, England	KTW Kat. B (01/2011)	DVGW- W 270 (04/2012)		25, 38, 45, ...bis 305 mm	blaues Polyurethan	wie innen, blau	Flachschauch mit weißem Schriftzug "ANGUS SUPER AQUADUCT Made in England"
11	HILCOFLEX AQUA	Gollmer & Hummel GmbH, Straubenhardt	KTW Kat. B (11/2010)	DVGW- W 270 (02/2013)		(25, 38, 45) 52 ...bis 305 mm	blaues Polyurethan	wie innen, blau	Flachschauch aus PU, Gewebe aus Polyestergeram
12	AQUAMAN	Mandals Reber Bane Christiansen & Co. A/S Mandals, Norwegen	KTW Kat. B (11/2010)	DVGW- W 270 (02/2013)		51, 65, 76 ... bis 305 mm	(kristall)-blau	(kristall)-blau	Flachschauch mit Aufdruck: "Trinkwasser/Drinking Water"